

КРАЯ

«СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЕВОЙ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС»

Новоалександровский филиал ГУП СК «Крайтеплоэнерго»

Шевченко пер. дом 34, г.Новоалександровск, Новоалександровский район, Ставропольский край, 356000,
телефон/факс (865-44) 6-21-40, e-mail: novoaleksandrovsk@gupstek.ru

исх. № 16-⁵⁴⁷
«03» мая 2018 г.

Директору МКУ ДОМ № 14
пос. Крайноводинский

Б.А. Дуркина

ПРЕДПИСАНИЕ

В соответствии с действующим законодательством РФ (ст. 539, 543, 546 ГК РФ), Постановлением председателя Госстроя РФ № 170 от 27.09.2003 г. эксплуатация теплопотребляющих установок и тепловых сетей абонента должна осуществляться им с соблюдением требований «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок» (утверждены Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24 марта 2003 г. № 115, зарегистрированы в Минюсте РФ 2 апреля 2003 г. регистрационный № 4358).

Руководствуясь требованиями «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок» п.п. 9.2.9, 9.2.10 напоминаем Вам о необходимости выполнения промывки и гидравлического испытания внутренней системы отопления, принадлежащих Вам объектов (многоквартирных жилых домов).

Вам необходимо не позднее 1 сентября 2018 г. предоставить в наш адрес акт о проведении промывки и гидравлических испытаний, паспорт готовности Ваших теплопотребляющих энергоустановок к работе в отопительный сезон 2018-2019 г.г.

Данные работы выполняются силами филиала по отдельному договору.

Стоимость работ по проведению промывки и гидравлического испытания внутренней системы отопления, принадлежащих Вам объектов (многоквартирных жилых домов) составляет 46 300 рублей.


Филиал также проводит работы по капитальному и текущему ремонту системы отопления и водоснабжения.

Обращаем внимание, что при подготовке принадлежащего Вам объекта к ОЗП 2018-2019г.г. также необходимо произвести:

- 1) утепление оконных и дверных блоков в здании (согласно тех. условий);
- 2) теплоизоляцию трубопроводов, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях, согласно п. 9.3.7. «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок»;
- 3) установку автоматических воздухоотводчиков взамен установленной сбросной арматуры на отопительных приборах (краны, вентиля) в соответствии с требованиями пункта 9.3.10 «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», или установить краны Маевского.

При невыполнении вышеуказанных требований тепловая энергия подаваться не будет. **Персональная ответственность за возможный срыв начала отопительного сезона 2018-2019 г.г. возлагается на руководителя объекта теплопотребляющих установок.**

При возникновении вопросов обращаться в ПТО Новоалександровского филиала по тел. 6-45-65.

Директор НФ ГУП СК «Крайтеплоэнерго»  А.И.Варнавской

Толучено  Е.А. Дуркина